



COMUNE DI RUSSI

Ass. A. Donati

Russi li 25.11.2019

Russi

N. 0016468 del 25/11/2019 -

02 03- - SINDACO-ALESSANDRO



03901620190016468P00

Egr. Sig.
Consigliere Martino Mazzoli

**Oggetto: *Interpellanza del 01.10.2019 n. 22/2019 presentata dal Consigliere Martino Mazzoli.
Risposta scritta dell' Assessore Alessandro Donati.***

In riferimento alla Sua interpellanza, rubricata come in oggetto, si rileva quanto segue:

L'Amministrazione Comunale, con PEC prot. 14311/2019 del 04/10/2019, ha inoltrato alla società HERA S.p.A. ed alla società ROMAGNA ACQUE - Società delle fonti S.p.A. l'interpellanza riportata in oggetto.

A tale proposito è già stata allegata alla precedente risposta con prot. 15150 del 23/10/2019 la comunicazione ricevuta da HERA S.p.A. - Direzione Acqua con PEC prot. 14942 del 22/10/2019 nella risposta al Consiglio Comunale del 24/10/2019.

A completamento della richieste riportate nell'interpellanza sopra citata, si allega la risposta ricevuta da ROMAGNA ACQUE - Società delle fonti S.p.A. con PEC prot. 15241 del 24/10/2019.

Tutto quanto sopra richiamato si ritiene di avere esaurientemente risposto all'interpellanza in oggetto.

A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti si porgono cordiali saluti.

ASSESSORE

Alessandro Donati



HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80, 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Modena, 22 ottobre 2019
Prot. n. 99655

Acquedotto
Acquedotto Romagna
Servizio Tecnico

Spett.le
Comune di Russi
PEC: pg.comune.russi.ra.it@legamail.it

E p.c. Romagna Acque-Società delle Fonti S.p.A.
PEC: mail@pec.romagnacque.it

Oggetto: risposta Hera alla interpellanza n.22/2019 in merito alla qualità dell'acqua distribuita dal sistema acquedotto nel Comune di Russi, esposta dal consigliere Martino Mazzoli del Gruppo consigliere Russi Libera e Sicura.

Nel comune di Russi Hera S.p.A. distribuisce acqua potabile acquistata da Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A. ai sensi di quanto disciplinato dal “Contratto per la fornitura all'ingrosso a HERA S.p.A. di acqua potabile ad usi civili nei territori delle Province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini da parte di Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A.”, valido dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2023.

Dall'anno 2009, le Autorità d'Ambito di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, oggi confluite in Atersir (Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti), hanno conferito a Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A. la gestione delle reti e degli impianti per la captazione, il trattamento e l'adduzione primaria dell'acqua a uso potabile, cioè di tutte le opere attinenti alla produzione di acqua, comprese quelle relative alle fonti locali: oltre all'invaso di Ridracoli, le sorgenti di montagna e i pozzi per il prelievo di acqua da falde sotterranee.

Anche gli impianti di produzione che alimentano il comune di Russi pertanto sono gestiti da Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A. che ne garantisce l'efficienza, l'aggiornamento tecnologico e che ha voce in capitolo per fornire ulteriori indicazioni in merito alla interrogazione.

L'acqua venduta da Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A. a Hera S.p.A. deve essere conforme a quanto prescritto dalla normativa vigente, che per quanto riguarda l'acqua destinata al consumo umano è il D.Lgs. 31/2001. Come tale l'acqua distribuita dalle reti acquedottistiche gestite dal Gruppo Hera, ha caratteristiche perfettamente idonee per il consumo umano.

Per la gestione del servizio idrico Hera prevede, in un'ottica di salvaguardia della salute pubblica e di rispetto dei limiti normativi, campagne analitiche di monitoraggio delle caratteristiche chimico – fisico - batteriologiche che effettua regolarmente presso la rete acquedottistica a garanzia del prodotto erogato.

Pianificate e programmate verifiche analitiche sono di fatto svolte:

- sia dalla struttura laboratoristica di Romagna Acque – Società delle Fonti, in qualità di fornitore e gestore delle fonti di produzione acqua,
- sia dalla struttura laboratoristica interna di HERA, in qualità di distributore,
- sia dal Dipartimento di Igiene e Sanità dell'AUSL, al quale compete il compito istituzionale di giudicare il servizio idrico e la potabilità, previa campagna analitica eseguita dai laboratori ARPA.

Garantita sui vari territori gestiti da oltre 2.800 controlli al giorno, l'acqua del rubinetto è sempre al centro delle attenzioni di Hera, che è il secondo operatore in Italia per volumi di acqua erogata (303 milioni di metri cubi all'anno).

L'azienda dispone di strutture impiantistiche, laboratori di analisi e sistemi di monitoraggio anche on line che operano quotidianamente per consentire a oltre 3,6 milioni di cittadini serviti di poter bere con assoluta tranquillità l'acqua del rubinetto di casa.

In tale contesto, ovvero per il mantenimento in rete dei requisiti qualitativi, può essere necessario eseguire attività di lavaggio/flussaggio delle condotte di adduzione e distribuzione dell'acqua potabile.

L'individuazione dei distretti acquedottistici da includere nella programmazione del lavaggi, si basa sull'analisi delle criticità relative a diversi indicatori, che Hera elabora regolarmente quali:

- qualità analitica,
- segnalazione da utenti per deterioramento qualitativo della risorsa,
- criticità impianto di alimentazione o fornitura da terzi,
- fluttuazione della idroesigenza del territorio con forte alternanza tra basso consumo invernale e alto consumo estivo.

Sulla base dell'indice di priorità di rischio viene calendarizzato un piano di lavaggio che per il territorio di Russi non ha evidenziato particolari criticità, sia dal punto di vista qualitativo, che in termini di reclami da parte dell'utenza, oltre alla ridotta variabilità di portate erogata tutto l'anno, con fonti di alimentazione soggette a trattamento di potabilizzazione adeguato e avanzato.

Resta inteso che qualora emergessero cambiamenti nel quadro conoscitivo attuale o sorgessero problematiche contingenti, l'attività di flussaggio delle rete è prassi consueta di gestione.

Cordiali saluti.


Firmata digitalmente
Geom. Marcello Togni
Responsabile Acquedotto Romagna

Romagna Acque -
Società delle Fonti S.p.A.
C.F. e P.IVA - Reg. Impr. Forlì-Cesena
00337870406 - R.E.A. 255869
Capitale Sociale Int. vers.
€ 375.422.520,90

Sede Legale
Piazza Orsi Mengelli, 10
47122 Forlì
tel.: 0543.38411
fax: 0543.38400
mail: mail@romagnacque.it
pec: mail@pec.romagnacque.it
www.romagnacque.it

Società certificata
Sistemi di gestione
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
ISO 50001



ROMAGNA ACQUE SOC. FONTI

FORLÌ SEDE
Nr.0010539 Data 24/10/2019
Tit. D8V Partenza

pg.comune.russi.ra.it@legalmail.it

Egr. Signor Sindaco
Comune di Russi
Piazza Farini, 1
48026 Russi (RA)

e, p.c. Spett.le
Hera Direzione Acqua
Via Razzaboni, 80
407111 Modena (MO)

c.a. Marcello Togni

heraspadirezioneacqua@pec.grupphera.it

Oggetto: Interrogazione su qualità dell'acqua distribuita dal sistema acquedotto, esposta dal Signor Martino Mazzoli, Consigliere comunale del Gruppo consigliere Russi Libera e Sicura.

Con la presente nota si dà seguito alla richiesta pervenuta in data 4 ottobre 2019 Vs. prot. n. 14311.

Il Servizio idrico della Romagna ad oggi è suddiviso tra Romagna Acque-Società delle Fonti S.p.A. ed HERA S.p.A..

Le ragioni di una tale configurazione vanno ricercate nella storia dello stesso servizio in Romagna. Infatti, gli Enti Locali, nell'attuale configurazione, hanno voluto mantenere sotto controllo l'approvvigionamento idropotabile (Fonti e quindi captazione, adduzione e potabilizzazione) attraverso una propria società in "house providing" quale è Romagna Acque ed affidare ad un gestore proveniente dal mercato la restante parte del Servizio idrico: distribuzione, collettamento acque nere e depurazione. Per questo motivo Romagna Acque-Società delle Fonti è partecipata da 59 Enti locali (Comuni e Province) della Romagna (ogni informazione di dettaglio è rintracciabile sul sito web: www.romagnacque.it).

Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. ha pertanto la funzione di "grossista" della produzione di acqua potabile nel territorio Romagnolo, mentre HERA S.p.A. ha la funzione di "distributore finale" della risorsa di cui trattasi.

Assetto infrastrutturale della Romagna con particolare riferimento all'area di Russi.

La situazione impiantistica e di esercizio attuale della produzione di acqua potabile all'ingrosso, prevede l'alimentazione al comune di Russi attraverso il serbatoio pensile posto a ridosso del campo sportivo di Via Giovanni Pascoli n° 17; la risorsa erogata viene consegnata ad HERA.S.p.A. quale gestore della rete distributiva.

A seguito della entrata in funzione del potabilizzatore della Standiana avvenuta nel novembre del 2015, il suddetto serbatoio viene alimentato prevalentemente da risorsa proveniente dall'impianto Standiana e in particolari condizioni idrauliche da risorsa proveniente da Ridracoli; **si esclude l'alimentazione del Lughese e del serbatoio di Russi con risorsa proveniente dall'impianto Bassette**; non si è a conoscenza se il territorio del Comune di Russi possa essere servito anche da risorsa proveniente dall'impianto di Bassette attraverso interconnessioni presenti fra reti distributive gestite da Hera SPA.

Si informa inoltre che recentemente la scrivente Società non ha effettuato, e non ha in programma, flussaggi e spurghi sulla rete di adduzione di propria competenza.

Si conferma che la qualità dell'acqua prodotta dai vari impianti di potabilizzazione ed erogata in ogni punto di consegna ad HERA S.p.A. **rispetta quanto previsto dalla normativa vigente con elevata conformità dei parametri analitici.**

I parametri qualitativi e quantitativi (volumi e portate istantanee) vengono misurati e controllati nel Punto di Consegna posto in uscita al serbatoio pensile su richiamato.

Per la gestione del servizio idrico Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A., in un'ottica di salvaguardia della salute pubblica e di rispetto dei limiti normativi, esegue controlli analitici programmati di monitoraggio delle caratteristiche chimico - fisico - batteriologiche e che effettua regolarmente nella rete acquedottistica a garanzia del prodotto erogato.

I controlli analitici e qualitativi della risorsa erogata vengono di fatto svolti:

- dalla struttura laboratoristica di Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A., in qualità di fornitore e gestore delle fonti di produzione acqua,
- dalla struttura laboratoristica interna di HERA, in qualità di distributore,
- sia dal Dipartimento di Igiene e Sanità dell'AUSL, al quale compete il compito istituzionale di giudicare il servizio idrico e la potabilità, previa campagna analitica eseguita dai laboratori ARPA.

Le caratteristiche chimico-fisico della risorsa consegnata ad Hera per il Comune di Russi sono consultabili http://www.romagnacque.it/dati_qualita_acqua.

A disposizione per ogni altra informazione si porgono distinti saluti.



Il Direttore Generale
Ing. Andrea Gambi